

Nätanslutning av vindkraftverk

Bo-Göran Johnsson



**Energi för en bättre värld.
Kraft för regionen.**



Filbornaverket gör el och fjärrvärme av regionens sopor

- Ny kraftvärmeanläggning invigd
- Levererar 45% av Helsingborgs fjärrvärmebehov
- På NSRs återvinningsanläggning i Helsingborg



Lokalt producerat drivmedel



Våra nätområden



- Helsingborg
- Mörarp
- Ängelholm
- Nordvästra Skåne

Nätanslutning av gårdskraftverk

- Anmälningsskyldig installation som ska utföras av behörig installatör
- Utförande enligt starkströmsföreskrifterna, gällande standard och AMP
- Befintlig debiteringsmätare måste bytas
- Köpare av inmatad energi ska meddelas nätägare före inkoppling



Mikroproduktion

- MIKRO-AMP gäller för anslutning av alla produktionsanläggningar med maxeffekt 43,5kW eller max 63A
- Bygger på standard SS-EN 50438 mikrogenerering med solceller, vindkraftverk, mm
- Skyddsinställningar anpassade för anslutning till det svenska elnätet
- Vid föransökan, ska installatören bifoga ifylld Mikro-AMP-försäkran



Tack!

